

\* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

**DATOS GENERALES**

**INFORME Nº:** 1480334

**ANÁLISIS Nº:** 2109916

**MUESTRA REMITIDA POR:** AGUAS DE TELDE G.I.S, S.A. (Valsequillo)

**DOMICILIO:** C/ Dr. Francisco Rodriguez, 4, local 2

**POBLACION:** 35217-Valsequillo

**DENOMINACIÓN MUESTRA:** Casas Blancas

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 500 mL(1), Vidrio estéril 250 mL (Tiosulfato sódico)(1), conteniendo agua potable

**FECHA RECEPCIÓN:** 14/10/2014

**FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN:** 17/10/2014

**Análisis realizado por LABAQUA Canarias. Acreditado por ENAC nº 109/LE 2061; C/Paseo Maestra Encarnación Santana Santana, 10-35200 TELDE-Tel. 928 68 28 40-Fax 928 69 17 78:**

Fecha inicio análisis 14/10/2014.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003 y PVS Canario	RESULTADOS	UNIDADES
<b>Caracteres organolépticos</b>				
Color	CAN-F-PE-0028 Espectrofotometría UV-VIS.	15	< 5.0 ±20%	mg/L Pt/Co
* Olor	CAN-PO-PE-0010 Índice Dilución	3 a 25°C	2	Ind. de dil.
* Sabor	CAN-PO-PE-0010 Índice Dilución	3 a 25 °C	2	Ind. de dil.
Turbidez	CAN-F-PE-0021 Nefelometría	5	< 0.80 ±20%	UNF
<b>Caracteres Físico-Químicos</b>				
Amonio	CAN-F-PE-0012 Espectrofotometría UV-VIS	0.5	< 0.10 ±12%	mg/L
Cloro residual libre	CAN-F-PE-0009 Espectrofotometría UV-VIS	0.2-1	0.65 ±20%	mg/L
Conductividad a 20°C	CAN-F-PE-0033 Electrometria	2500	201 ±20%	µS/cm
pH	CAN-F-PE-0033 Electrometria	6.5-9.5	7.9 ±0.2	U. pH.
<b>Caracteres microbiológicos</b>				
Bacterias coliformes	CAN-MB-PE-0011 Filtración Membrana	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Escherichia coli</i>	CAN-MB-PE-0012 Filtración Membrana	0	0	u.f.c./100 mL

**INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE**

**FECHA DE TOMA:** 14/10/2014

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Canarias por Técnico Superior: Juan Hernandez Jimenez, Director Técnico: Juan Hernandez Jimenez.

Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante código seguro 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en [www.fnmt.es](http://www.fnmt.es).

Emitido en Telde, 17 de Octubre de 2014